



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Ватраси

вул. Саєвська 7

(найменування об'єкта)

« 7 » 09 20 14 р.

Бригада у складі Завиць В.М., Кур'яков О.В.,
Куреров А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Ватраси
вул. Саєвська 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-07м, Ø57-2м, Ø40-23м,
Ø20-27м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-30м, Ø20-15м, Ø20-480м (своєю)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø32-5м, Ø25-12м, Ø20-8м, Ø15-4м (своєю),
середня Ø32-5м, Ø25-12м, Ø20-8м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Миксеф - 11000 gce;
м. Ватраси вул. Саєвська 7

- ліквідація виявлених витоків газу: кр. Ø32-3м, кр. Ø32-3м,
кр. Ø25-6м, кр. Ø25-6м, кр. Ø20-8м, кр. Ø20-15м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p = 200 мм в.ст., Δp = 10 мм в.ст., t = 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. не інструковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не встановлено газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гордієв О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Лукінич О.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Маслов В.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Курчов А.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешаєв Р.В. [Signature] принимувати

Сп. інж. М.Р. Савва

[Signature] Мешаєв Р.В.
Горітчук О.Ф.
Занін В.В.