



## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО

м. Вінниця  
вул. Кн. Дзигеля 8

(найменування об'єкта)

«22» 08 2024 р.

Бригада у складі

Кавок АА, Звонгуєв ЄМ,  
Доценко ВО

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця  
вул. Кн. Дзигеля 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø100-6 м, Ø76-30 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-2 м, Ø32-10 м, Ø25-120 м (свалки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø50-2 м, Ø32-7 м, Ø20-2 м (16 верст)  
смуфта Ø50-2 м, Ø32-7 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: преск сф. УБВ 02025,  
смуфта сф. Ø32-7 м
- ліквідація виявлених витоків газу: 12/2 Ø76-1, Ø40-2 м, Ø32-1,  
смуфта Ø32-3 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вільно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=500 мм в с, 2 рг 10 мм в с, t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. адресно

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: подрядувати газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Гордєвич О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Канюк А.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Григорук С.М.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Саранко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешанін [Signature] відповідально  
(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. інженер Москаленко Р.В.  
майстер Гордєвич О.Ф.