



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО М. Векерешня вул. Свєтлана 85

« 4 » 09 20 14 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Мурованка ВМ, Ліщаківська ВО

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті М. Векерешня вул. Свєтлана 85

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-2м, Ø50-20м, Ø40-7м, Ø32-5м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-4м, Ø25-20м, Ø20-140м (своєми)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

шпал Ø32-4м, Ø25-4м, Ø20-8м  
своєми Ø32-4м, Ø25-4м, Ø20-8м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Маселі, Свєтлана 85; Мєлаваєв Свєтлана 85

- ліквідація виявлених витоків газу; шпал Ø32-4м, Ø25-2м, Ø20-1м, сєрєжа Ø20-8м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень ВІДП. проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., ΔP=10 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вроди сформулювано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорегульовані газорегулюв.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Роздубинський О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Мельничук В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Кочерга В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешаляк О.В. [Signature] пирішчу верховини

Сщ. М.М.  
М.Р.  
С.П.

[Signature] Мешаляк О.В.  
[Signature] Терещук О.В.