



## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Богатокварттерисей пестивсей будинок

«04» 09 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсар - Антонець В.В; слюсар - Турко О.Г  
слюсар - Сокальська В.А  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Пестерівка, вул. Магістральна,  
буд. 35.  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: \_\_\_\_\_  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
ф25-11,0м; ф20-1,0м; ф15-11,0м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крани ф15-6шт (кузов) ф20-2шт (кузов), в вартерах ф20-3шт (кул.)  
(система газопостачання квартир (дати список)) ф15-2шт (кул.)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; применяя "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу;
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском 500мм. вод. стовбика

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Журьбова С.У.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Айтдик В.В.  
(прізвище, ініціали)

Сокаєвек Б.А.  
(прізвище, ініціали)

Туралов О.У.  
(прізвище, ініціали)

Ліберт  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).