



# АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 02 » 09 2024 р.

Бригада у складі слюсар-Дейнек В.В.; слюсар-Сокачевек Д.А.,  
слюсар Туралев О.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Плеврешка, вул. Магістральна,  
буд. 45.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф32-16,5м; ф20-0,5м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-16,0м; ф25-11,0м; ф20-11,0м; стояк ф20-124м;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крз ф50-2м; крани ф32-3м(кр); ф20-11м(кр); крани в квартирах

(система газопостачання квартир (додати список)) ф15-32м(кр); ф15-6м(кр)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад «Vibro GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу; по крану ф32-11м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском 500мм. вод. стовпчика
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО Чудовська С.У.  
 (прізвище, ініціали)

Члени бригади Олейник В.В.  
 (прізвище, ініціали)

Соколовек В.А.  
 (прізвище, ініціали)

Турчак О.У.  
 (прізвище, ініціали)

[Signature]  
 (підпис)

[Signature]  
 (підпис)

[Signature]  
 (підпис)

[Signature]  
 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_ (підпис).