

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Старший інженер
Гімм А. В.
«15» 08 20 24 р.

Акт №29

про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Маміїв-Подільської сім'ї
Мешеринського УЄДР
(найменування об'єкта)

«15» 08 20 24 р.

Бригада у складі Жанов М. С., Савчук Н. Ю. Буцає О. І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті м. Маміїв-Подільський
вул. Дмитровська, 18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з вимогами технічної інструкції та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-45м, Ø80-140м, Ø100-183м
(увідний газопровід (характеристики т-ду))
Ø25-140м
(газопроводи ехових клітишок (характеристики т-ду))
Ø25-140м
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском (примененням методом або мильною емульсією: примад, біводал,
мильна емульсія
 - виявлення виявлення витоків газу: виток різьбових з'єднань
ВП, ВПІ Ø20-16, зварювані стики Ø22-10м.
Ø100-4м
 - перевірка надійності прокладання газопроводів та побудови приладів

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: *в наявності*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: *виконано*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: *перевірено*
- випробування на щільність газових мереж напінковим тиском повітря: *перевірено під робочим тиском*
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: *проведено*
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: *інструктаж проведено*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усунюванню: *усунування витоків газу, змащування запірних пристроїв.*

Написано попередження: _____

Майстер ВБГО
Член бригади

Бойко І. О.
(прізвище, ініціал)
Машов М. С.
(прізвище, ініціал)
Савчук Н. Ю.
(прізвище, ініціал)
Гуцул О. І.
(прізвище, ініціал)

Машов
(підпис)
Гуцул
(підпис)
Савчук
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціал) _____
(підпис).