

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

*Чиний А.В.*  
«27» 08 2024 р.

АКТ №32

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО *Машів-Торківської сільської*  
*жмеринської* *УЕП*

(найменування об'єкта)

«27» 08 2024 р.

Бригада у складі *Жанов М.С., Савчук Н.Ю.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті *с. Машів-Торківський*  
*вул. Київська, 13*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ø 25-60м, Ø 32-62м*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском прикладовим методом або мильною емульсією: *прилад "Vivogas",*  
*мильова емульсія*
- ліквідація виявлених витоків газу: *Ø 20-3мм*
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та об'єднання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: усунення витоків газу здійснено

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Бойко Т.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Кашов М.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Савчук Н.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_  
(підпис).