



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«26» 09 2024р.

Бригада у складі Гасєко В.В. Фикач Т.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Рішнішкіна Тетяна Володимирівна
код. №2203619024

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Жемчів вул. Горького 51
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску
Ø 80 - 40 см; Ø 32 - 46 см; Ø 20 - 14 см.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 32 - 2 смт; Ø 20 - 1 смт; Ø 20 - 1 смт. в квартирах
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія ТА прилад "VibroBAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø 32 - 2 смт; Ø 20 - 5 смт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

надлишкове тиску 10 мм вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Велесенко О.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Жаско В.В.

(прізвище, ініціали)

Жокар І.С.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Овасюк

(підпис)

Сивак

(підпис)

Сивак

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Рішкішенич П.В.

(прізвище, ініціали)

✓ [підпис]

(підпис)