



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2024р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта)

«16» вересня 2024р.

Бригада у складі Касюк В.В., Тухар Т.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Немирів вул. Соборна №1  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску  
Ø50-14м; Ø40-30м; Ø32-10м; Ø20-21м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

сталевий газопровід низького тиску Ø20-14м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. пр. Ø50-14м; Ø20-10м; Ø20-50м (в квартирах)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емільна емульсія ТА  
примен «VIBROGAS»
  - ліквідація виявлених витоків газу; кр/гайка Ø20-6мм; кр/Ø50-14мм  
Ø20-14мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; пазіне тиску 20 мм.вод.ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пофарбувати газопроводи

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Веленко О.І.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Каска В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Жика І.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа месеканці буданку віз підпису відновлення  
(прізвище, ініціали) (підпис)