



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Бага мовва/офісний будинок  
м. Київчик, вул. В. Васюка 5  
(найменування об'єкта)

«10» вересня 2024 р.

Бригада у складі Солукан В. І.  
Пудакучи О. П.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київчик  
вул. В. Васюка 5  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г  $\phi$  50 - 62 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г  $\phi$  25 - 46 м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран  $\text{D}Y$  25 - 1 шт, кран  $\text{D}Y$  32 - 1 шт, кран  $\text{D}Y$  50 - 1 шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією  
прилад "Vibra Gas"
- ліквідація виявлених витоків газу: кран  $\text{D}Y$  25 - 7 шт.  
муфтові з'єднання  $\text{D}Y$  25 - 9 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: -

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: Викорано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: Перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: —

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Антонюк С. М.  
(прізвище, ініціали)

С. Анф  
(підпис)

Члени бригади

Савхан В. І.  
(прізвище, ініціали)

В. В.  
(підпис)

Лукашук О. П.  
(прізвище, ініціали)

А. А.  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_ (підпис).