



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО база токваргасний будинок
м. Житомир, вул. В. Івасюка 8
(найменування об'єкта)

«10» вересня 2024 р.

Бригада у складі Стукан В. І.
Лукашук О. ІІ.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа) —

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Житомир
вул. В. Івасюка 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктування мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г φ 50 - 65 м
(увідній газопровід (характеристики г-ду))
2-г φ 25 - 19 м, 2-г φ 20 - 17 м
(газопроводи сходинок клітинок (характеристики г-ду))
крани ØУ 25 - 3 шт, крани ØУ 20 - 8 шт; Засувка ØУ 50 - 1 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктували.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на цільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильного емульсією мильного емульсією
прилад "Vibra Gas"
- ліквідація виявлених витоків газу: флан ØУ 20 - 7 шт, флан ØУ 25 - 1 шт.
щупове деданка ØУ 20 - 7 шт.
- перевірка відповідності проекту обслуговування газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних документів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи;

В наявності:

- розбирання, очистка від залишків корозії і засипка та герметизування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах.

Виконано

- перевірка працездатності газової прматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання.

Перевірено

- випробування на цільність газоніжки мережи на стисковим тиском повітря;

Перевірено тиском P=500 мі. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури та пристрій

—

- інструктаж абонентів з правил користування та експлуатації побутовими газовими пристроями та апаратами.

Інструктувано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

не виявлено

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Антонюк С. М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ртукан В. І.

(прізвище, ініціали)

Лукашук О. П.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

С. Ант

(підпис)

Вік

(підпис)

С. Ант

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис).