



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний будинок
м. Київчик, вул. Виноградна 10
(найменування об'єкта)

«26» червня 2024 р.

Бригада у складі Ступан В. І.
Яремко О. А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) -

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київчик
вул. Виноградна 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ф 32 - 37 м, 2-г ф 25 - 10 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
2-г ф 20 - 8 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ду 32 - 1 шт, кран Ду 20 - 8 шт
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад "Vibra Gas"
мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: муфтове з'єднання ф 20 - 6 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: -

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм.вог. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: -
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Антонюк С. М.
(прізвище, ініціали)

С. Ант
(підпис)

Члени бригади

Стукан В. І.
(прізвище, ініціали)

В. Вил
(підпис)

Яремко О. А.
(прізвище, ініціали)

Я
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).