



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний будинок
м. Київчик, вул. Виноградна 20
(найменування об'єкта)

«14» серпня 2024 р.

Бригада у складі Стукан В. І., Лукашук О. П.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київчик
вул. Виноградна 20
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ϕ 80-12 м., 2-г ϕ 50-22 м., 2-г ϕ 32-42 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ϕ 25-60 м., 2-г ϕ 20-9 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ϕ 50-2 шт., кран ϕ 32-2 шт., кран ϕ 25-3 шт., кран ϕ 20-3 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад "Vibra Gas"
мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: кран ϕ 32-1 шт., кран ϕ 25-2 шт.,
кран ϕ 20-1 шт., шуртові з'єднання: ϕ 32-1 шт., ϕ 20-3 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: —

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: Викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: -
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Антонюк С. М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>С. Ант.</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Сторук В. І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>В. Стор.</u> (підпис)
	<u>Лукашук О. П.</u> (прізвище, ініціали)	<u>О. Лук.</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).