



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Ваннерова В.р. Станційна 13 жидло виле Буча

(найменування об'єкта)

« 3 » 08 2024 р.

Бригада у складі Мельник А.В., Мельник В.В., Мельник В.В., Мельник В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Ваннерова В.р. Станційна 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Трубофаз 32мм - 20м, Вварен. газ. гер. ф 20мм в см, ф 15мм - 2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Реком ф 20мм - 5м, ф 15мм - 2м, РБВБ - 10. - 2 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

аварійний ф - 4

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією

приладом ВБВБ

- ліквідація виявлених витоків газу; реком ф 15мм - 2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимагано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в нормі

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вредне інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Осачов І.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Головко М.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кучеров В.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Алещук В.А.

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Буг. 13/2 (прізвище, ініціали)

Томарук Т.У.

13/4 Головати О.А.

13/1 Землюк М.О.

(підпис).

13/3 Землюк М.М.

[Signature]