



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
Александр Буряков

(найменування об'єкта)

« 5 » 08 2024 р.

Бригада у складі Несерюк В, Кесюк Ю

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Толкаченко Грушевого 17

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Труба Ø32-77 см, Ø25-4 см, Ø20-3 см. Ввід газу Ø20-24,5 см
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Крані клапани Ø20-8 см, клапани Ø20-8 см, 2-оромаш Ø32, 2-КБРТ.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кльоргар 1-12
(система газопостачання квартири (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: заливка прокладок, КБРТ
продовження з країв, згон лежачих прокладок
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в коридорі
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; подірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. презентується

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Сергій Кошов
(прізвище, ініціали)

Мещеряков Із
(прізвище, ініціали)

Косов Іо
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

№2 Мещеряков Сергій
№3 Косов Іо
№4 Мещеряков Із

№8 Сергій