



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Алексювська думок

(найменування об'єкта)

« 3 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Касюк Ю, Несерек В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

Головний Задимко 15

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Труби Ø32-42 см, Ø20-14 см

Крем прокиво Ø32 см, Ø20-8 см, 1 ф.маш

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1-8 з мех з кімнатно

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: справно
- ліквідація виявлених витоків газу: зменшено виток прокивова на в'їзді в акт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: в нормі
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: в нормі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прікєстеровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фурасель не встановлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Голов І.І.В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Колько Ю</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Мещеряк В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Антоні Оураку №4 [Signature]
 (прізвище, ініціали) (підпис).
№2 [Signature]
№3 [Signature]