



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Мельников Буряков

(найменування об'єкта)

« 9 » 09 2024 р.

Бригада у складі Василенко О. Косилюк

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Томашів Трушівського 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групок ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Труба Ø32 - 71 см, Ø20 - 38 см, вхід газ Ø20 - 22 см Ø15 - 6 см  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Кран керування Ø32 - 1 см, кран Ø20 - 14, Ø15 - 1 см, 1 фланець Ø32  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу ш. робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: сформована розетка

- ліквідація виявлених витоків газу: виремонтовано згідно вимог з акт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів:

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи: не перевірено

- розбирання, очистка від захисників корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: в ремонті

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: в ремонті

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: не перевірено

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проїктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не перевірено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Гоним І.І.  
(прізвище, ініціали)

Невсеров В.Т.  
(прізвище, ініціали)

Корню Ю.  
(прізвище, ініціали)

Васильєвський В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_ (підпис).

Мастерев В.І.  
Буряк М.С.

№1 ✓  
№6 Б. Овчар

№8  
[Signature]  
№12  
№4  
№7

[Signature]  
3305  
[Signature]

№5 [Signature]