



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН
2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Гранів, вул. Бирюкова 1

(найменування об'єкта)

«12» 09 2024 р.

Бригада у складі старшина Несторій І.В. Чурчен В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Гранів, вул. Бирюкова, 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-9 φ 40-34м φ 32-0,4мк. краи φ 32-1шт проб.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-9 φ 90-4м. краи φ 20-4шт проб (інд.)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявленіх витоків газу; 1/2, краї

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання;
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перед випробуванням надлишковий тиск повітря $P = 500$ кПа. Всі стиски та фіксації відсутні
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Інструктувано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Тимосєвук Н.Н.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Шишін І.В.

(прізвище, ініціали)

Чурісєв В.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Макарі.

(підпис)

Комір

(підпис)

О

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).