

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 20 » 09 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 20 » 09 2024 р.

Бригада у складі Гудуць Р.І., Пивко І.О., Новиків В.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
с.Заломське вул. Кармелюка, 36 А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø57 - 46 м, Ø32 - 55 м, Ø25 - 9,5 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (внутр.) Ø25 - 39 м, Ø20 - 84 м, Ø15 - 37,5 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Клян (кробик.) Ø25 - 8 м; Кроби. Ø15 - 1 м; Кроби. Ø20 - 2 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; Клян Ø25 - 8 м, К/2 Ø25 - 7 м, з'єдн Ø25 - 2 м, муфта Ø25 - 1 м, За з'єдн Ø50 - 1 м; внутр. - 12 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначити акти перевірки ДВЖ, газопроводу комбедаг будівельне.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Мисочаг А.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Новожилов Д.Н.

(прізвище, ініціали)

Свердловський С.В.

(прізвище, ініціали)

Гуцко Р.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)