

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

« 28 » 08 2024 р.



### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Моситівка, вул. Шевченка, буд. № 86  
(житловий будинок)  
(найменування об'єкта)

« 28 » 08 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,  
майстер ВБГО - Чабаченко Л.І  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Шевченка, буд. № 86  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 25 - 57 мм., Ø 20 - 24 мм.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 20 - 16 мм.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Ø 20 - 16 мм.  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
    - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
    - ліквідація виявлених витоків газу; Ø 25 - 3мм.; Ø 25 - 2мм.; Ø 20 - 6мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;

*виконано*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;

*виконано*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;

*перевірено*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

*випробували під робочим тиском*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

*проінструктовано*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курінний С.В.  
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О.  
(прізвище, ініціали)

Ярмолевич В.С.  
(прізвище, ініціали)

*Мраф*  
(підпис)

*Курінний*  
(підпис)

*Берелет*  
(підпис)

*Ярмолевич*  
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис).

*Мешканець багатоквартирного будинку  
вір тиску відмовився*