

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Бача тоқвартирши митавий Бүдешок

(найменування об'єкта)

« 19 » 09 20 24 р.

Бригада у складі слосарі Мурованши У.Д., Гробиш А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Бача тоқвартирши Бүдешок о. Капушеш вул. С. Мурованго, 2.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 мм L = 28 м.п., Ø 20 мм L = 39 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

креш Ø 40 мм - 1 м.п., Ø 25 мм - 1 м.п., Ø 20 мм - 3 м.п.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор КІВТОВАС, мильна емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; креш, копоротайка Ø 40 мм - 2 м.п., креш Ø 20 мм - 1 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогами
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимогами
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, парити при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. рт. ст. за 5х6 мм. діаметром 5 мм. тов. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Шаша В.А.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Горбач А.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Мурованій Г.Д.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Баторовартирович Бугиш

(прізвище, ініціали)

Горбач А.В. (підпис)

старший інженер Горбач А.В.

[підпис]