

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балотоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«24» 09 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Захаротюк С.М., Хацук Р.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Балотоквартирний будинок
с. Кошутини вул. С.Мурованого, 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40 мм L=59 м.п., Ø20 мм L=12 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø32 мм - 4 шт., Ø20 мм - 5 шт., крани марові

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: газопальник ВІВ ГАС АС
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: крани, шурти, шотрогайки
Ø32 - 4 шт., крани Ø20 мм - 2 шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогами

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимогами

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. в.ст. за 5 хв. парити шилом 15 мм. в.ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: надати акти перевірки ДВН

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Шушун В.П.
(прізвище, ініціали)

Заворотнюк С.М.
(прізвище, ініціали)

Харуляк Р.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковим Б.О. тобвартмиром Бурдиги
(прізвище, ініціали) (підпис)

старший інженер Горбань О.Д.

[підпис]