



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО БЛОКОВИЙ КВАРТИРНИЙ БУДИНОК

(найменування об'єкта)

« 20 » 08 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Муробаний У.Д., Бозилюк В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті БЛОКОВИЙ КВАРТИРНИЙ БУДИНОК
с. Олександрівка вул. Соборна 1а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 мм L = 45 м.п., Ø 20 мм L = 15 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 32 мм - 4 шт., Ø 20 мм - 2 шт.,
Ø 20 мм - 3 шт - в квартирах.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VISA 685,
мильона емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; муфта контрольного Ø 32 мм - 2 шт.
контрольний, крім Ø 20 мм - 4 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогами
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; вимогами, при випробуванні надлишковим тиском 500 ммк. вод. ст. за 5х6, на тисок скламо мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

БІЛІСЬКИЙ О.А.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Мурованний У.Д.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Базилук В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мельник Боротоквартирова Бусиница Ві

(прізвище, ініціали)

(підпис)

підпису Вісьлюк

старший інженер Горбань О.Д.

[підпис]