

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. вод. ст., парити еквівалентно мм вод. ст за 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: наступного разу перевірити ДБК

Майстер ВБГО _____

Балаєвич О.А.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Гордійчук Д.М.
(прізвище, ініціали)

Глобуснін В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мельничук Богдан Вартирого Будинку Віс
(прізвище, ініціали) Григорук Вікторович (підпис)

старший інженер Горбань О.Д

[підпис]

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



**АКТ
про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання**

ВБГО 5070 токквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«У» 08 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Гордійчук Д.М., Слобожанський В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті 5070 токквартирний будинок
с. Олександрівка вул. Соборна 69

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 мм L = 49 м.п., Ø 20 мм L = 14 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 32 мм - 2 шт., Ø 20 мм - 6 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; розвантажувач ВІГ-668,
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: кран, муфта, шпилька Ø 32 мм
- 7 шт., конторка, муфта, кран Ø 20 мм - 8 шт.