



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО с. Сашигородок, вул. Мериу буд №64  
(житловий будинок)  
(найменування об'єкта)

« 19 » 09 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Мериу 64,  
в с. Сашигородок  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 17 м. п.; Ø 25 - 15 м. п.; Ø 20 - 14 м. п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 20 - 7 м. п.;  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Ø 20 - 7 м. п.; Ø 32 - 2 м. п.  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
  - ліквідація виявлених витоків газу; Ø 32 - 1 м. п.; Ø 20 - 1 м. п. кран /  
перекриття

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;

*визначено*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;

*визначено*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;

*перевірено*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

*випробування під робочим тиском*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

*інструктаж з абонентами проведено*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

(прізвище, ініціали)

Курінний С.В

(прізвище, ініціали)

Берелет В.О

(прізвище, ініціали)

Ярмолевич В.С.

(прізвище, ініціали)

*Кур*  
(підпис)

*Кур*  
(підпис)

*Берелет*  
(підпис)

*Ярмолевич*  
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).

*Мешканець багатоквартирною будинку  
від підпису відмовився*