

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

«19» 09 2024р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Сашиногорск, вул. Миру, буд. 68
(Житловий будинок)
(найменування об'єкта)

«19» 09 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Миру 68, в
с. Сашиногорск
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 25 м.п.; Ø 20 - 15 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 20 - 8 м.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø 32 - 2 сек., Ø 20 - 8 сек.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу: Ø 20 витік по краю /
кошти замісто / ліквідація

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____

виповнено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

виповнено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

випробували під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Ярмолевич В.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис).

*Мешканець багатоквартирного будинку
від підпису відповідника*