



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Санибород, вул. Миру, буд № 40  
Ім'я місця об'єкта  
(найменування об'єкта)

«23» 09 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склали цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Миру, буд № 40,  
в. с. Санибород  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-35м.п; Ø 25-30м.п; Ø 20-11м.п;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20-4м.п; Ø 32-2м.п.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявленіх витоків газу; Ø 32-2м.п з відведенням.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи;

виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах;

виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання;

перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

випробування під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил қористування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами.

інструктаж з обслуговуванням проведений

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Віписано попередження:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Червиченко І.Т.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курінний С.В

(прізвище, ініціали)

Берелет В.О

(прізвище, ініціали)

Ярмолович В.С.

(прізвище, ініціали)

Черв.  
(підпис)

Кур.  
(підпис)

Бер.  
(підпис)

Ярм.  
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа.

Мешканець Опанасович Іван (прізвище, ініціали) Червиченко Ігор (підпис).  
від 10 листопада 2018 року відповідає