



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Широка Грібле, буд. Заворська 21
(житловий будинок)

(найменування об'єкта)

« 30 » 08 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,

Курінний С. В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Широка Грібле

буд. Заворська 21

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф32 - 45 ш. н.; Ф20 - 35 ш. н.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф32 - 1 шт.; Ф20 - 5 шт. (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи;

виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах;

виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання;

перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

випробування зроблено шляхом надлишкового тиску

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами.

інструктувалася з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Кравченко С.Ю.

Члени бригади

Кравченко Людмила Андріївна

(прізвище, ініціали)

Курінний С.В

(прізвище, ініціали)

Берелет В.О

(прізвище, ініціали)

Ярмолович В.С.

(прізвище, ініціали)

С.Ю.

(підпис)

С.В.

(підпис)

В.О.

(підпис)

В.С.

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа.

(прізвище, ініціали)

(підпис).

меншиків багатовартирного будинку
від ім'я відмовився