

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

« 04 » 09 2024р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Широка Тредля, вул. Заводська 29
(квартальний будинок)

(найменування об'єкта)

« 04 » 09 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,

Цицюра С.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Широка Тредля
вул. Заводська, буд. 29

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 10 м.п.; Ø 25 - 15 м.п.; Ø 20 - 38 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 32 - 1 м.п.; Ø 25 - 2 м.п.; Ø 20 - 4 м.п.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу: Ø 25 - 2 м.п.
Ø 20 - 2 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<i>Кравченко С.В.</i> Кравченко Людмила Андріївна (прізвище, ініціали)	<i>С.В.</i> _____ (підпис)
Члени бригади	Курінний С.В. (прізвище, ініціали)	<i>С.В.</i> _____ (підпис)
	Берелет В.О. (прізвище, ініціали)	<i>В.О.</i> _____ (підпис)
	Ярмолович В.С. (прізвище, ініціали)	<i>В.С.</i> _____ (підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____
(прізвище, ініціали) _____
(підпис).

*Мешканець бер
тракту Ярмолович*