

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

«04» 09 2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Широка Трідия, вул. Заворська 30
(жешинський будинок)

(найменування об'єкта)

«04» 09 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,

Ціпцюра С. І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Широка Трідия
вул. Заворська 30, буд. 30

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40-8 м.п.; Ø25-40 м.п.; Ø20-15 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø40-1 м.п.; Ø20-5 м.п.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø20-2 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування щільності газових мереж надлишковим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Кравченко Л.А.</u> Кравченко Людмила Андріївна (прізвище, ініціали)	<u>С.Ш.</u> (підпис)
Члени бригади	Курінний С.В. (прізвище, ініціали)	<u>С.В.</u> (підпис)
	Берелет В.О. (прізвище, ініціали)	<u>В.О.</u> (підпис)
	Ярмолівч В.С. (прізвище, ініціали)	<u>В.С.</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).

мешканець багатоквартирного будинку від підпису відмовився