



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Широка Тредея, буд. Заворська ч2
(житловий будинок)

(найменування об'єкта)

«11» 09 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,
Курінний С.В.

(прізвище, ініціали)

У присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Широка Тредея,

буд. Заворська, буд. ч2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 14 см.п., Ø 20 - 18 см.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 50 - 1 см., Ø 20 - 8 см.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року.. (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 20 - 5 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи;

виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах;

виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання;

не виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

випробування під надлишковим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

щемірування з обов'язком провести

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Кравченко С. І.
Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

С.І.

(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

С.В.

(підпис)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

В.О.

(підпис)

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

В.С.

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа.

(прізвище, ініціали)

(підпис).

менеджер "Балтгазівтарифного будинку"
від ім'я та підпису відповідальний