



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_  
в.п. Артемюва 29

«23» 09 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дзюверко ЮГ, Мухоман В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті

в.п. Арт. Артемюва 29  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø67-35м, Ø40-3м, Ø32-1м,  
Ø20-1м.

Ø40-12м, Ø25-46м (своєма)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

своєма Ø40-6м, Ø20-1м, Ø20-2м (кварт)  
леурта Ø40-6м, Ø20-1м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: армасел, Voboo gas;  
мелавна есфасел
- ліквідація виявлених витоків газу: 1шт Ø50-1м, Ø40-1м;  
1шт Ø40-3м, леурта Ø40-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
P=500 мм в.ст. в р. в.ст. в.ст. T=5хб
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпко середі об'єкту

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коорядуване газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Родієв О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Дубовський Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Курчак В.М.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Михайлик В.В. керівник підприємства

Михайлик В.В. (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)  
Михайлик В.В. Михайлик В.В.  
Смоляк Р.В. Курчак В.М.