



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. А.Кримського 46

(найменування об'єкта)

« 2 » 10 2024 р.

Бригада у складі Александр Олександрович
Васильовський ВТ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. А.Кримського 46

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-3м, Ø76-50м, Ø50-86м,
Ø63-95м, Ø32-22м, Ø25-6м, Ø20-16м
Ø32-3м, Ø32-30м (своєми)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø32-12м, Ø25-2м, Ø20-6м, Ø15-3м, Ø20-7
м, Ø32-12м, Ø25-2м, Ø20-6м, Ø15-3м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кримський, Пчеловодський,

Мельникова вулиця

- ліквідація виявлених витоків газу: Ø32-8м, Ø50-1м, Ø20-1м,
Ø45-1м, 1/2 Ø50-1м, Ø32-7м, Ø25-1м, Ø20-2м,

Мельникова Ø50-1м, Ø32-2м, Ø25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також ухлїдвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесомсею
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
 $P=500 \text{ мм в с.т. } P=10 \text{ мм в.т.}, T=526$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пофарбувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Резудов О.В.
(прізвище, ініціали)

Наєшев С.О.
(прізвище, ініціали)

Всєядовський В.Т.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Тимощук Ю.В. [Signature]
(прізвище, ініціали) (підпис)