



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. А. Кримського 48

« 2 » 10 20 22 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Гвасалук С.М., Яковик О.Б

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. А. Кримського 48
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-18м, Ø80-78м, Ø32-3м

Ø20-7м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-17м, Ø20-26м,
Ø20-276 м (сталею)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø32-3м, Ø20-13м
муроті Ø32-3м, Ø20-13м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; перевірка, обстеження, перевірка

- ліквідація виявлених витоків газу; крім Ø20-4м, Ø25-1м,
19(1) Ø20-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в межах вимог
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесумлінно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; через регулятор
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}$, $\Delta P = 10 \text{ мм в.ст.}$ $t = 5 \text{ хв}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. продіє серед них всі

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: корекція всіх газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родік О.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Валентин С.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мокіх О.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешков С.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мешков С.В.
Майстер

[Signature]
Мешков С.В.
Торієць О.Р.