



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул Брацкаєвська 29

« 7 » 07 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Романенко М. В.,
Ромашук О. Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул Брацкаєвська 29
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80-35 мм, Ø 50-24 мм, Ø 32-33 мм,
Ø 25-5 мм
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 32-12 мм, Ø 25-96 мм (стальне)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крім Ø 32-3 мм, Ø 25-5 мм
Метри Ø 32-3 мм, Ø 25-5 мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Використано мильної емульсії
 - ліквідація виявлених витоків газу: 1 шт Ø 32-2 мм, Ø 25-3 мм
1 шт Ø 32-2 мм, Ø 25-4 мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}$ $P_{кр} = 10 \text{ мм в.ст.}$ $t = 5 \text{ хв}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться обов'язково

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: координування газаремонт

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Роджівський О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Валішевський М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Роджівський О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт. Гринчук

В. Гринчук (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
Слюсар Слюсар Григор'єв В.В.
Виконавчий Виконавчий