



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ вул. Брешівська 62 _____

« 7 » 10 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дороба СК, Доченко ВО,
Мейвасієвич НВ, Засєв В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Брешівська 62
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-89см, Ø76-67см, Ø50-50см,
Ø32-20см, Ø20-19см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-96см, Ø25-56см, Ø20-50см,
Ø20-640см (своєчас)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø32-7см, Ø25-2см, Ø20-37см, Ø15-17см (шворт)
шворт Ø32-7см, Ø25-2см, Ø20-37см
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: арматура «шворт»
мешканці «Брешівська»
 - ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø32-1, Ø20-3, Ø15-2
крім Ø32-2, Ø25-1, Ø20-3, шворт Ø25-2, Ø20-1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=800 мм в.ст., ΔP=10 мм в.ст., t=576
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: дообладнання газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Рудківський О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Добровольський С.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Добровольський В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мельничук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Зеленко В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Зустрілися в приміщенні

В.І.Іммер (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
Семішев [Підпис] Торфівський О.Ф.
Семішев [Підпис] Зеленко В.М.