



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Вишнівець
вул. В. Антоновича 2

(найменування об'єкта)

« 09 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Амшесов О.О., Веселовський В.Т.,
Ромашенко О.Ф.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вишнівець
вул. В. Антоновича 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-65м, Ø40-20м, Ø25-4м,
Ø15-1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø15-220м (своєму)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø50-1мм, Ø25-1мм, Ø20-5мм, Ø15-18мм, Ø15-8мм (навар
муєрга Ø50-1мм, Ø25-1мм, Ø20-5мм, Ø15-18мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всіх систем, встановлених в приміщенні
 - ліквідація виявлених витоків газу: всіх Ø20-1мм, Ø15-5мм
к/р Ø20-2мм, Ø15-4мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм в.ст., ΔP=10 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпко інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попорукувати газозабір

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	<u>Гордієв О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Александров О.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Васильович В.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа всі підписи відповідають

(прізвище, ініціали) (підпис)
 С.ін. Р.В. Мослаш
 м.п. О.Ф. Гордієв
 С.П. О.Б. Мокіа