



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Вінниця  
вул. В. Антоновича 6

«19» 09 2024 р.  
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Лісевичко ВО, Звасерук ВА  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. В. Антоновича 6  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40-6м, Ø32-10м,

Ø40-6м, Ø20-10м, Ø15-13м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Крім Ø40-2м, Ø25-1м  
шурота Ø40-2м, Ø25-1м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Ареміс, Шовофас,  
Леконна емульсія
  - ліквідація виявлених витоків газу; Крім Ø25-1м, 1/2 Ø25-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
 $P=800 \text{ мм в.ст.}$ ,  $\Delta P=10 \text{ мм в.ст.}$ ,  $t=5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. всього

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неоряду всієї мережі

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Рудішев О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Кучеренко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Швабур В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)

всі підписи встановлені  
с.ін. П.В. Мовчан  
и.п. О.Ф. [Signature]