



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО вул. В. Стуса 1

(найменування об'єкта)

« 23 » 09 2024 р.

Бригада у складі Веселовський В.І., Дмитрівський М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. В. Стуса 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø67-38 см, Ø50-6 см, Ø32-12 см,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø40-8 см, Ø25-5 см (сповіс)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Коридор Ø40-2 см, Ø32-1 см, сходові Ø40-2 см, Ø32-1 см

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: примітка: перевірено, все в порядку
- ліквідація виявлених витоків газу: 15/2 Ø40-1 см, Ø32-1 см, сходові Ø32-1 см



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст. Δ р.к.м. в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. введена служба

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пофарбувати газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Гордієць О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Васильовський В.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Деміряк М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вуї Терісу Вудовичес  
(прізвище, ініціали) (підпис)

Ст. інж. Микола Миколайович Р.В.  
Майстер Терісу Вудовичес  
ешова Вуї Терісу Вудовичес