



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_  
вул. Г. Тиморівська 36  
« 2 » 10 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Раші Тревошко МВ,  
Ромашук О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті  
вул. Г. Тиморівська 36  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-45м, Ø50-25м, Ø32-34м,  
Ø25-12м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø20-30.0м (своєчас)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
краса Ø20-18мм.  
мезурга Ø20-18мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструковані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: краса Ø20-18мм, мезурга Ø20-18мм
  - ліквідація виявлених витоків газу: краса Ø20-18мм, мезурга Ø20-18мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підземних та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всьогомає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=100мм в.с., ДР=100мм в.с., t=57б
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою БМ, які підлягають усуненню: неорядувані газопроводи

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Родченків ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Олександрович М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Романенко ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від турису ввірмовились

М.М.М. (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)  
 Майстер Маслашкін Р.В.  
Сидор Горішкін О.Ф.  
Дашатрієв М.В.