



АКТ

про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віршиця вул. Р. Скамурського 25
(найменування об'єкта)

« 09 » 10 2024 р.

Бригада у складі Лук'ячук О.В.; Матвійчук А.В.;
Мустилюк В.М.; Плях О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віршиця вул. Р. Скамурського 25
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-6м, Ø32-16м, Ø25-1м, Ø20-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: Ø20-76м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø25-4м, Ø20-2м, (кульові): Ø20-2м
шпартові з'єднання: Ø25-4м, Ø20-4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø25-3м
шпартові: Ø20-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконало
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. принструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарядування газопроводу

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Гігоровський АС
(прізвище, ініціали)

Лук'ячук ОВ
(прізвище, ініціали)

Мамбійчук АВ
(прізвище, ініціали)

Мустілон В.М
(прізвище, ініціали)

Мохіх О.Б
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Федір Іванович Гуменюк

Гуменюк І.В. (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
Гуменюк І.В. (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
Гуменюк І.В. (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
Гуменюк І.В. (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)