



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балатоквартирнаєєї жетловееї будинок

(найменування об'єкта)

«09» 10 2024 р.

Бригада у складі Слюсар - Турець О.Т., слюсар - Делієв В.В., слюсар - Соколовек Б.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Жмеринка, вул. Чотирьохна, 18

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф50-35,0м; ф40-10,0м; ф25-41,5м; ф20-3,0м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф25-29,0м; ф20-6,0м; сталеж ф20-101м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. ф20-11м(кр) / ф20-11м(кр) кр. в квартирах. - ф20-13м(кр) ф20-14(кр.)  
(система газопостачання квартир (додати список)) ф15-10м(кр) ф15-2м(кр)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладу АТВО ВАС

- ліквідація виявлених витоків газу; \_\_\_\_\_

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; ніс  
роботами тиском Р=500мм. вод.стопки

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажі проведені

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Гуцуляк А. С  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Лейкоєв В. В  
(прізвище, ініціали)

Сокальск С. А  
(прізвище, ініціали)

Гураль О. С  
(прізвище, ініціали)

С. Чукіш  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис).