



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«Од» 10 2024 р.

Бригада у складі санітар - Демчук В.В. санітар - Турецький О.У.
санітар Соколовський С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Жеринська, вул. Костомарова, 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф50-Н.5м / ф40-д.5м / ф20-1,0м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф20-3,0м / ф25-3д.5м / ф50-2,0м ; стале ф20-89,0м ; ф3-ф50-4мст.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. ф50-4мст (кул) ф20-1мст (кул) ф20-1мст (пр) ф25-4мст (пр) ф25-4мст (кул).

кр. в квсертсерах ф20-1мст (пр) ф20-2мст (кул) ф15-13 мст (пр)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад ВБГО ВАС?

- ліквідація виявлених витоків газу; по креслу ф50-1мст (кул)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском P=500мм.вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж перевірено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

_____ (прізвище, ініціали)
Алейник В.В.
 _____ (прізвище, ініціали)
Гураль О.У
 _____ (прізвище, ініціали)
Соколовен Т.А
 _____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
 _____ (підпис)
 _____ (підпис)
 _____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис).