



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«09»

*[Signature]*

2024р.

## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта)

«09» жовтня 2024р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_

*Клюєво В.В. Жукот З.С.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

*Журик Олександр Анатолійович  
інв. №2349417204*

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_

*ж/будинок  
м. Носів вул. Горького 44*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *сталецький газопровід низького тиску*

*Ø 32 - 38 см.; Ø 20 - 14 см.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*кр. Ø 32 - 1 мет.; Ø 20 - 2 мет.; Ø 20 - вент в квартирі*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *емульсія та прилад "Vibro GAS"*
- ліквідація виявлених витоків газу; *кр. Ø 32 - 1 мет. №471-387. Ø 32 - 1 мет.*



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

---

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

---

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

---

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

---

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; подія тиску 10 атм. без ст.

---

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

---

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: погратувати газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Власенко О.І.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Гаско В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Жакар І.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шурик О.В.

Шурик О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)