



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Володимирська вул. Покровка 14 Житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 1 » 10 2024 р.

Бригада у складі Александр Моголі І. Ю. Євдокимович Бойко О. В.
Александрович О. В. Шеро В. В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Володимирська, буд. Покровка 14

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Фудор Ігор - 60 м ввідний газ, пр. 20 мм - 4 м.
КБВР - 2 м.

Володимирська 1-й поверх 1-й поверховий.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Александрович Олександр
Шеро В. В.
- ліквідація виявлених витоків газу; переміщення апарату згідно з планом - 1 м.
переміщення 15 см - 2 м.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; В наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Використано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Відсутні
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Продовжено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не відомо

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мороз І. Ю

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Стефан В. В

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Александров О. В

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Белого А. В

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Александров О. В

Стефан В. В

Александров О. В. (Стефанов О. В.)