

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 02 » 10 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Глибочиці вул. Незалежності, 6

(найменування об'єкта)

« 02 » 10 2024 р.

Бригада у складі Урбанського Д.В.; Костяного І.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Глибочиці вул. Незалежності, 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: газопровід ф25-12м; газопр. ф20-16,5м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани ф40(пробк.)-1шт; крани ф20пр.(2шт); ф20(шар)-2шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: присадка Vibrogas; мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: випломи не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: виповідає
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: за наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надтисковим тиском повітря: виконано. Виборода, мшюка емурвєїя, падннє тєсу за 5хв. 10мм. воу. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Вотков М.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Урбанський Д.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Росинський І.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Машкован будівництво від підприємства
(прізвище, ініціали) (підпис)