



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_  
вул. Буніввар Свободи 1  
(найменування об'єкта)

«23» 09 2024 р.

Бригада у складі Бесемовський ВТ, Дмитровський МВ  
Маввіїєв МВ, Курєров МВ  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті  
вул. Буніввар Свободи 1  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-15 м, φ80-81 м, φ67-89 м, φ50-102 м,  
φ40-62 м, φ25-15 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ32-420 м (сходові)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
краєві φ40-2мм, φ25-1мм, φ20-1мм  
середні φ40-2мм, φ25-1мм, φ20-1мм  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

**Виконані роботи:**

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: применя «Винкодас»  
емісія ємульсії
  - ліквідація виявлених витоків газу: вср φ40-4мм



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
P=500мм в.ст., d=10мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. просвіщено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пофактурване газодові'р

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Родіцький О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Васильовський В.Т.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Данилюк М.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Мельник М.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Курчов М.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешкалик вирішено вирішено

Ст. Мельник  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Мельник Р.В.  
Мельник В.Т.