



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО буль. Заволокотного 6  
(найменування об'єкта)

«2» 10 2024 р.

Бригада у складі Рощенко В.О., Мєсєвіїчєв А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті буль. Заволокотного 6  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-67м, φ40-20м, φ10-1м.

φ80-8м, φ32-32м, φ25-32м, φ15-17м.  
φ25-368м (сховані)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім φ50-4м, φ25-16м, φ10-1м, φ15-3м, φ15-19 (м.в.с.м.)  
вентр.га φ10-4м, φ25-16м, φ10-1м, φ15-3м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
- 1 Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
    - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всіх місць, всіх вентрил
    - ліквідація виявлених витоків газу: крім φ50-1м, φ25-3м, вентр.га φ50-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всередині
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; не вимагає
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., P=210 мм в.ст., t=57-6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж введено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою БМ, які підлягають усуненню: не вимагає газ. обслуговування

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Родченків О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Борисенко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Кисельов С.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Власова М.І.

(прізвище, ініціали)

