



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Ак. Юченка 12
(найменування об'єкта)

«09» 10 2024 р.

Бригада у складі Бомашук О.Ф.; Алексеев О.Ю.;
Веселовський В.І.; Дзюбелко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Ак. Юченка 12
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-2м, Ø65-39м, Ø50-75м, Ø32-14м,
Ø25-4м, Ø20-7м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø32-160м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крахи (пробкові): Ø32-8шт, Ø25-1шт, Ø20-1шт (кубові): Ø25-1шт, Ø20-2шт
муртові з'єднання: Ø32-8шт, Ø25-2шт, Ø20-3шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад «VibroPAS»
- ліквідація виявлених витоків газу: кожухайки: Ø32-4шт, Ø20-1шт.
мурта: Ø20-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Наділка тиску ΔP = 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудоване газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тігородюцький А.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Гомачук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Згідно з рішенням ВК

Ст. інженер
експлуатації
Слюсар

[Підпис]
Москаленко Р.В.
Тігородюцький А.С.
Дзюбенко Ю.Т.