



## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житлові будинки  
вул. Вічніце вул. Я. Кучка 5

(найменування об'єкта)

« 09 » 10 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю; Веселовський В.І; Дзюбенюк Ю.Т;  
Дзюбенюк Р.Ю; Дмитренко Н.В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Я. Кучка 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-230м, Ø40-36м, Ø20-Чм.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø25-350м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (кутилі): Ø40-12мм, Ø20-2мм. крани віварювальних: Ø20-9мм.  
муфти з'єднання: Ø40-12мм, Ø20-2мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад „Vibro GAS“

- ліквідація виявленіх витоків газу, контргайки: Ø 40-3мм, Ø 20-2мм.  
муфти: Ø20-1мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; безпеки
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; зроблено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; зроблено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Задужене газопроводу

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Лініордуктуй Н.  
(прізвище, ініціали)

Лініордуктуй  
(підпис)

Члени бригади

Малхасєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Малхасєв  
(підпис)

Веселовський В.І.  
(прізвище, ініціали)

Веселовський  
(підпис)

Дзюбенко Р.Т.  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко  
(підпис)

Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко  
(підпис)

Димитровко М.В.  
(прізвище, ініціали)

Димитровко  
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зроблено підтверджене

Андрій Олександрович Бондарев  
(прізвище, ініціали)

Софія Олександрівна Бондарев  
(підпис)

Віктор Веселовський В.І.